

試驗報告

報告編號：HV-13-06141X

頁數：1 OF 2

報告日期：2013年10月14日

美喆國際企業股份有限公司
新北市土城區大暖路126號

我們依照顧客的要求，根據顧客提供的產品敘述如下：

產品敘述： 3.0MM/70條 石塑地板
生產或供應廠商： 美喆國際企業股份有限公司
備註： 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

我們依照顧客的要求，根據顧客送交之樣品進行試驗結果如下：

委託試驗要求：(依照客戶提供之測試規格進行試驗，詳細內容請參照附頁。)
耐磨層厚度

試驗結果：
—如附頁所示—

收件日期： 2013年09月18日

試驗日期： 2013年09月18日~2013年10月14日



報告簽署人

試驗報告

報告編號：HV-13-06141X

頁數：2 OF 2

報告日期：2013 年 10 月 14 日

耐磨層厚度

試驗設備：

名稱	廠牌	型號
Optical Microscope	OLYMPUS	BX-51

試驗方法：

參考 ASTM B487 Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section

試驗結果：

試驗項目	試驗結果
耐磨層厚度(μm)	731.6

試驗照片：



試驗樣品

---- o O o ----